

EN50365:2002



Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension

Présentation :

La norme EN50365 est applicable aux casques électriquement isolants utilisés pour le travail sur ou près de parties sous tension d'installations ne dépassant pas 1000 V en courant alternatif ou 1500 V en courant continu.

Ces casques, lorsqu'ils sont utilisés simultanément à d'autres équipements de protection électriquement isolante, empêchent les courants dangereux de traverser les personnes par la tête.

Le marquage complémentaire à celui exigé par la norme de casque appropriée doit être le suivant :

- symbole (double triangle)
- classe
- numéro de série ou de lot,

Chaque casque doit être accompagné d'instructions d'utilisation, contenant les informations nécessaires pour l'utilisation, la maintenance et le risque relatif aux limites d'efficacité de l'isolation électrique selon les conditions d'utilisation.